

DB Port Szczecin Sp. z o.o., ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin

DB Port Szczecin Sp. z o.o.
ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin
www.deutschebahn.com/portszczecin

Marta Rula
Phone +48 (0)91 430 8 861
Fax +48 (0)91 462 47 79

28 kwietnia 2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ – CZĘŚĆ 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia na: ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ STANOWISK DO ZASILANIA KONTENERÓW CHŁODNICZYCH, 2/UE/2022/ZK

I. PYTANIA:

1. PYTANIE NR 1:

Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnego ciężaru wypełnionego pojedynczego kontenera chłodniczego. Ewentualnie prosimy o określenie jaką maksymalną masę (ciężar właściwy) mogą mieć produkty przechowywane w kontenerach chłodniczych, oraz maksymalną wysokość składowania kontenerów (ilość warstw) ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Maksymalna waga pojedynczego kontenera chłodniczego to 36 ton brutto.

Zgodnie z dokumentacją o której mowa ROZDZIALE V ust. 6 SIWZ oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ, maksymalna wysokość składowania to trzy warstwy.

2. PYTANIE NR 2:

Czy w zakresie wykonawcy robót jest budowa płyty fundamentowej posadowionej na palach, zgodnie z załączonym przekrojem?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Potwierdzamy budowa płyty fundamentowej na palach jest w zakresie robót.